浄水水質検査結果書

第　17-SS-05284　号
平成 30 年 03 月 15 日

沼津市宮本5番地の2

厚生労働省登録水質検査機関　登録番号第2号

社会福祉法人あしたか太陽の丘

理事長　杉山嘉章　様

静岡市葵区北安東４丁目２７番２号
一般財団法人静岡県生活科学検査センター
理事長　明石　文吾

一般財団法人静岡県生活科学検査センター理事長之印

ASNITE 0056 T

平成30年3月13日 にご依頼のありました試料の情報は、次のとおりです。
（当方が採水した試料以外については、検査依頼書等より転記した情報であり、当方の管理下にありません。）

採水年月日	平成30年3月13日	気　温	14 ℃	水　温	15 ℃
水源又は施設の名称	あしたか太陽の丘専用水道			採水時残留塩素	0.3 mg/L
採水地点	厨房蛇口				
採水者名	長澤堯春　（所属）　中央監視室				

試料の検査結果は下記のとおりです

検査事項	水質基準に関する厚生労働省令第101号に基づく水質検査 検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による

No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果	No.	検査項目	検査結果
1	一般細菌	2 CFU/mL						
2	大腸菌	検出しない						
38	塩化物イオン	6.2 mg/L						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L未満						
47	pH値	7.7						
48	味	異常なし						
49	臭気	異常なし						
50	色度	0.5 度未満						
51	濁度	0.1 度未満						
		以下余白						

判定	上記水質項目については水質基準に適合である		
検査期日	平成30年3月13日　～　平成30年3月15日	検査責任者	課長　渡辺裕之
備考			

渡辺

・当センターの文書による承認なしでは、完全な複製を除き、本結果書の一部だけの複製はできません 。

・試験検査所：一般財団法人静岡県生活科学検査センター焼津検査所　焼津市塩津1番1　℡ 054-621-5003
・pH値は独立行政法人製品評価技術基盤機構によりISO/IEC17025(2005)の認定を取得した検査項目です。(検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号　別表第31)